



ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОГМ В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

Болякин С.Е.,

советник отдела мониторинга безопасных условий обучения
ГКУ Дирекции ДОГМ

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ТО АППЗ

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ со стороны подрядчика:


Не проводится проверка прохождения сигнала от объектового устройства РСПИ «Стрелец-Мониторинг» до ЦУКС



Не проводится проверка знаний дежурного оперативного персонала мерам пользования системой АППЗ



Первичное обследование систем проводится формально или же не проводится вообще



В журнале ТО не фиксируются все виды выполненных работ с указанием объемов



Не обеспечивается постоянный контроль состояния установок пожарной автоматики



Не предоставляется информация о ложных срабатываниях, а также всех случаях технического характера



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ТО АППЗ

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ со стороны Школы:

Отсутствие контроля за сотрудниками подрядчика



Не требуют от Подрядчика предоставление информации о всех случаях ложного срабатывания



Не запрашивается информация от Ассоциации «МЦПБ» о наличии договора у Подрядчика с ЦУКС




Заключаются договора на краткосрочный период




Отсутствует исполнительная документация на системы АППЗ



Не своевременно принимаются меры по восстановлению работоспособности АППЗ



Претензионная работа ведется не своевременно или же не ведется вообще



Заключение договоров с подрядчиками занесенными в реестр недобросовестных поставщиков



ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ В РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ АППЗ

